

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження
стану забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

В Державному навчальному закладі «Северодонецький професійний ліцей» проведено обстеження будівель та прилеглої до них території з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН) враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти.»ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 «Постанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності об'єктів Державного навчального закладу «Северодонецький професійний ліцей» та безпеки пересування для МГН:

- безбар'єрне пересування по прилеглий території;
- наявність визначених місць (10% від загальної кількості) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці;
- доступний заїзд у приміщення – наявні пандуси, що забезпечують підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю, а відтак до рівня 1-го поверху;
- уздовж обох боків сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями;
- влаштовані кнопки виклику поруч з входними дверима з доступом до них з інвалідного візка;
- входи/виходи у приміщення, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами;
- доступ до будівлі спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори;
- наявність доступних і пристосованих для МГН санвузлів;

- біля основних кабінетів (приймальні, диспетчерської тощо) закріплено тактильні таблички;
- в наявності означення місцезнаходження (піктограми) по руху на території;
- контрастне та тактильне покриття простору перед сходами для забезпечення безперешкодного проходу людей з вадами зору.

На пішохідні шляхи /тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м; на території та в будівлях присутня інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищенаведене, Державний навчальний заклад «Северодонецький професійний ліцей» забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Директорка ДНЗ
«Северодонецький
професійний ліцей»



Валентина ГРОШЕВА